

Délivré en extension du document original P174701 – DE/1  
du 17/10/2017

29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex  
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 17 octobre 2017**

**N° P174701 - DE/2**

**Matériau présenté par :** NOBILIS SA  
38, rue bonaparte  
75006 PARIS  
FRANCE

**Marque commerciale :** SHEER  
TAFFETAS XXL 10662

**Description sommaire :**  
**Composition globale :** Tissu 100 % polyester TREVIRA CS ignifugé dans la masse  
**Application :** Non renseigné  
**Masse :** 95 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
**Epaisseur :** 0,24 mm ± 10%  
**Coloris :** Blanc

**Rapport d'essais :** N° P174701 - DE/1 du 17 octobre 2017

**Nature des essais :** Détermination du classement NF P92-507 (Février 2004)  
Essai au bruleur électrique NF P 92-503 (décembre 1995), essai de propagation de flamme NF P 92-504 (décembre 1995), essai pour matériaux fusibles NF P 92-505 (décembre 1995).

**Classement :**

**M1**

**VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE  
VALABLE POUR TOUTE APPLICATION EN DEHORS DE L'ARTICLE AM 18 - §2 DE LA REGLEMENTATION ERP**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P174701 - DE/1.


Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page.

Trappes, le 17 mai 2018



**Le Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie**



Maxime MAJ

522 R 0900-05 Rév.E